



Registre d'accessibilité
Vestiaires Georges Durieu



Descriptif de l'établissement

Raison sociale : Commune de Préaux

Adresse : Route de Roncherolles, 76160 PREAUX

Téléphone : 02-35-61-04-24

Fax : 02-35-59-77-04

Site internet : www.preaux76.fr

Email : mairie-sg.preaux76@wanadoo.fr

Nom du représentant de la personne morale : Madame Anne-Marie DELAFOSSE

Siret : 217 605 096 000 15

Activité : Vestiaires football, salle de réunion

L'établissement fait-il partie de la 5^{ème} catégorie : OUI

Effectif de L'ERP : Personnel : 4 Public : 50 Total : 54

L'ERP possède plusieurs niveaux : NON

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmé Ad'AP a été établi : OUI

Registre de sécurité : OUI

SIGNALETIQUE

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME : OUI

ECLAIRAGE

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton/ voiture 50 lux
- Circulation intérieure 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

CONFORME : OUI

CHEMINEMENT

- sol stable, non meublé et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90cm sur une courte distance)
- absence d'élément en saillie
- dévers sur les cheminements
- espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8m
- éléments de guidage de couleur contrastée
- revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- hauteur de passage libre

CONFORME : OUI

VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

CONFORME : PAS CONCERNÉ

PARKING

- places localisées à proximité de l'entrée : 2
- largeur 3.3 m
- marquage au sol + signalétique verticale
- raccordement au cheminement sans ressaut > 2 cm

CONFORME : OUI

PORTAIL ET PORTE ADAPTEE

- Portail facilement manœuvrable
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 et 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77m à minima
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30)

CONFORME : OUI

ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE

CONFORME : PAS CONCERNÉ

ESCALIER < 3 MARCHES

CONFORME : PAS CONCERNE

ESCALIER > 3 MARCHES

CONFORME : PAS CONCERNE

PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- Pente inférieure à 6%

CONFORME : OUI

DISPOSITIF DE COMMANDE

CONFORME : PAS CONCERNÉ